대구광역시보건환경연구원

변화와 성장* 더나은 내일

수 신 자 : 대원유치원장 귀하

제 목 : 시험성적서

1.의뢰내역

접수번호	수질20260890	접수일자	2026-11-09	의뢰자명	대원유치원장
주 소	(41534) 대구 북구 동북로26길 26, 대원유치원			검체유형	정수기물
시험의뢰항목	냉온정수기(2항목-수돗물)	의뢰근거	빈 칸	의뢰목적	참고용

2.시험결과

검체명	시료번호	시험항목 및 결과		판 정	기준 부적합 항목
		총대장균군	탁도		
		불검출/100mL	0.5NTU이하		
급식실	수질20260890-0001	불검출	0.08	기준적합	빈 칸
교무실	수질20260890-0002	불검출	0.26	기준적합	빈 칸
강당	수질20260890-0003	불검출	0.10	기준적합	빈 칸
비 고		먹는물관리법 제8조의2, 먹는물관리법시행규칙 제2조의2 관련			

본 시험성적서는 민원인이 임의 제출한 시료에 대한 검사결과이고, 광고를 할 경우에는 전문을 기재하여야 합니다.

2026년 11월 16일

대구광역시보건환경연구원장 (대구광역시보건환경연구원장의인)

(42183) 대구광역시 수성구 무학로 215 (지산동) TEL.(053)760-1286 FAX.(053)220-9302 jhyun0915@korea.kr

"접수 관련 문의 전화번호 (053)760-1215 검사 결과 문의 전화번호 (053)760-1286"