First Lab
건강한 물을 만드는 기업
(주)제일랩
우)41442 대구광역시 북구 칠곡중앙대로 525
전화:053-325-7377,7362, 전송:053-325-7371
대표이사:권태민, 분석팀장:김민성, 담당:노순영
국가공인 먹는물 수질검사기관 5호

발급번호 : 제일랩261031157
발급일자 : 2026년 04월 07일
보 냄 : (주)제일랩
채 수 자 : -

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 대구광역시 북구 동북로26길 26 (산격동)
대원유치원 귀하 053-958-2211

41534

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

				신고번호	-
시 료 명	옥내급수관	검사목적	옥내급수관(수도법)	접수번호	261031157
의 뢰 인	대원유치원	채수일자	2026년 03월 31일	접수일자	2026년 03월 31일
채수장소	대구광역시 북구 동북로26길 26 (산격동)			전화번호	

비고 : 판정은 수도법 제33조 및 수도법 시행규칙 제23조 별표7의 일반검사 기준에 의거합니다. 본 성적서는 시험 의뢰목적 이외의 용도로 사용할 수 없습니다.

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
탁도	1.0 NTU이하	0.11
수소이온농도	5.8~8.5	8.0
색도	5도이하	1
철	0.3 mg/L이하	불검출
납	0.01 mg/L이하	불검출
동	1 mg/L이하	불검출
아연	3 mg/L이하	불검출

판정	**적합**
수질기준초과항목	없음

(주) 제 일 랩

2026년 04월 07일